大田县宏田交通投资有限公司大田县湖美服务区加油站建设项目



北

图 例

图例	名 称
	用地红线
	建筑控制线
	罩棚
	地上建筑物（站房）
	油罐
	加油岛
	加油机
HC	化粪池
YC	隔油池

加油站经济指标一览表

序号	内 容		指 标	备注
1	主要结构	站房	框架结构	
		罩棚	型钢结构	
2	总用地面积		1989.64m²	
3	建筑占地面积		607.41m²	
	其中	站房	152.27m²	
		罩棚	454.82m²	基底面积
	建筑密度		30.51%	≤35%
4	总建筑面积		379.68m²	
	其中	站房	152.27m²	
		罩棚	227.41m²	1/2基底面积
	总计容建筑面积		379.68m²	
	容积率		0.19	≤1.0
5	绿地面积		380m²	
	绿地率		19.10%	≥10%
6	建筑最大高度		7.272m	

黑龙江省施工图出图统一专用章
企业名称 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司
证书编号 A123001270 级 别 甲 级
业务范围 化工石化医药行业(石油及化工产品储运)专业
有效期 至2028年12月22日
发证机关 中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国二级注册建筑师
姓 名：张 波
注册号：220212300001
有效期：至2027年12月

说明：

1.本图尺寸单位和标高单位为m；设定站房一层室内地坪标高为±0.00。

2.本站依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021及《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）的各项规定和现场勘测资料及建设方提供的相关资料进行设计。

3.本站新建30m³SF双层汽油储罐2具，50m³SF双层柴油储罐1具；总罐容为110m³，柴油折半后油罐总容积为85m³，属于三级加油站。